

แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณณะขัดข้อง
กองช่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๖ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณณะขัดข้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / ผู้ชาย) กนกวรรณ บัวธิรัตน์
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๙ ถนน ตำบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ขอแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณณะขัดข้อง ดังนี้

- จุดที่ ๑ บริเวณ ถนนท่าศาลา ๑๘ (ปัจจุบันชื่อริบบอน) (๔ ไร่)

- จุดที่ ๒ บริเวณ.....

- จุดที่ ๓ บริเวณ.....

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์มายังท่านข่ายจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสำรวจและดำเนินการ
ตามคำขอดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

การปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณณะขัดข้อง
จำนวน ๔ จุด

(ลงชื่อ) ดร.พ.

(นายสุชาติ พ่วงพูน)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ กนกวรรณ บัวธิรัตน์ ผู้ยื่นคำร้อง
(นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย)

- ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
กนกวรรณ บัวธิรัตน์

(นายสันติ ทั่วนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
กนกวรรณ บัวธิรัตน์
กนกวรรณ บัวธิรัตน์

(นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

ที่ นบ ๕๒๒๗๓/

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เรื่องเดิม

ตามที่งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ได้รับแจ้งจากนางจิวรรณ เก้าจัตุรัส เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะดับ ว่ามีไฟฟ้าแสงสว่างดับจำนวน ๕ จุด บริเวณถนนเทศบาล ๑๙ นั้น

ขอเท็จจริง

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ได้ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑.	หลอดฟลูออเรสเซนต์	๔	หลอด	
๒.	สตาร์ทเตอร์	๔	ตัว	
๓.	ขั้วรับหลอด	๖	คู่	
๔.	บาลานซ์	๖	ตัว	

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแก่ผู้เขียนคำร้องได้ทราบถึงผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลเทพาลัยได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสุชาติ พ่วงพุ่ม
นายช่างไฟฟ้าอาชุส

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

- เพื่อโปรดทราบ
.....
(นายสันติ ท้วนอกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย คำสั่ง

.....
.....
(นายอภิรักษ์ ศรีพัฒนกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
(นายประทีป ลักษณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นบ ๕๗๒๓๓ / ๑๙๙๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย
ถนนบ้านวัด-เมืองคง นบ. ๓๐๒๖๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะฯ

เรียน นางจิวรรณ เก้าจตุรัส

ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้รับแจ้งตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะฯ
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณถนนเทศบาล ๑๑ จำนวน ๕ จุด นั้น

เทศบาลตำบลเทพาลัย ขอแจ้งให้ทราบทราบว่าเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มา
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เทศบาลตำบลเทพาลัย
ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลาในการช่วยสอดส่องดูแลไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของเทศบาลเทพาลัยเป็น
อย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้มีโอกาสสรับใช้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ลักษณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๘-๐๗๖
(สุชาติ) ๐๘๓-๓๖๖๒๒๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

