

แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณูปโภคชั้นข้อง
กองช่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564.

เรื่อง แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณูปโภคชั้นข้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

ผู้เดินทาง..... ชนิดคุณภาพ..... วิชาชีพ.....
อายุ..... 30 หมู่ที่ 9 ถนน หมู่บ้าน 1 ตำบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 098-3602183 ขอแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณูปโภคชั้นข้อง ดังนี้

- จุดที่ ๑ บริเวณ หมู่บ้าน 1

- จุดที่ ๒ บริเวณ หมู่บ้าน ๗

- จุดที่ ๓ บริเวณ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสำรวจและดำเนินการ
ตามคำขอดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

การปฏิบัติ	
เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง	
เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา	
ได้รับ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสาธารณูปโภคชั้นข้อง	
จำนวน ๒ จุด	
(ลงชื่อ)	
(นายอุดมศักดิ์ พ่วงพูน)	
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	

ลงชื่อ..... ชนิดคุณภาพ..... วิชาชีพ..... ผู้ยื่นคำร้อง
(นายอุดมศักดิ์ พ่วงพูน ช่างไฟฟ้าอาวุโส)

- ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

(นายอุดมศักดิ์ พ่วงพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

นายปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่า

(นายปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่า)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่า

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

(นายบรรพ์ พัฒนาวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

ที่ นน ๕๖๒๗๙/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เรื่องเดิม

ตามที่งานงานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้รับแจ้งจากนางสาวชนิกานต์ วิเศษนกอ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะดับ ว่ามีไฟฟ้าแสงสว่างดับจำนวน ๒ จุด บริเวณถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแล้วเมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยใช้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
๑.	หลอดฟลูออเรสเซนต์	๒	หลอด	
๒.	สตาร์ทเตอร์	๒	ตัว	
๓.	ขั้วรับหลอด	๑	คู่	
๔.	แคล้มสลักเดียว	๑	ตัว	

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแก่ผู้เขียนคำร้องได้ทราบถึงผลการดำเนินการ ของเทศบาลตำบลเทพาลัยได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชาติ พ่วงพุ่ม)
นายช่างไฟฟ้าอาชญา

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

- เพื่อโปรดทราบ

-

(นายสันติ ท้ววนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย คำสั่ง

.....
.....

(นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

(นายประพิพ ลักษณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นบ. ๕๖๐๙๙ / ๗๐๙๙

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เชียงใหม่
ถนนบ้านดี-เมือง โทร. ๘๑๔๒๖

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแบบคำร้องและเหตุไฟฟ้าสาธารณูป
เรียน นางสาวชนิภานต์ วิเศษนก

ตามที่เทศบาลตำบลเพลี้ย ได้รับแจ้งตามแบบคำร้องคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณถนนเทศบาล ๑ ถนนเทศบาล ๒ ชุม
น้ำ

เทศบาลด้ำบเทศบาลเพลี้ย ขอแจ้งให้ทราบทราบว่าเทศบาลด้ำบเทศบาล เพลี้ย ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมาเรื่อยๆ ที่นี่ในเทศบาลด้ำบเทศบาลเพลี้ย
ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลาในการช่วยสอดส่องดูแลไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของเทศบาลเทศบาลเพลี้ยเป็น
อย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้มีโอกาสรับใช้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบเทศบาลเพลี้ย

กองซ่อม
โทรศัพท์ ๐๘๘-๘๗๔-๐๗๖
(สุชาติ) ๐๘๓-๓๖๖๒๒๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”